



pobočka Jaderná energetika, U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

tel.: 02/66 31 46 73

fax: 02/84 81 71 56

Čj. : 799/08.06/00/15.09/2

**O P R Á V N Ě N Í**CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE D'ORGANISMES DE CONTRÔLE  
ev. č. : **0017/8/00/JE-Z,D-2,3**

vydané ve smyslu § 6a) odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a § 5 vyhl. ČÚBP č.76/1989 Sb., ve znění vyhl. č.263/1991 Sb. (dále jen vyhláška), na základě verifikace odborné způsobilosti dne 28.listopadu 2000

k: provádění zkoušek základních materiálů, svarových spojů a návarů pro hodnocení jejich stavu a životnosti  
provádění zkoušek zařízení a jejich částí dle § 7 vyhlášky  
potvrzování průvodní technické dokumentace dle § 8 vyhlášky

v rozsahu: vyhrazených technických zařízení v jaderné energetice podle § 1 odst. 2 písm. a), b), c), e) a jejich částí podle § 1 odst. odst. 3 vyhlášky  
jaderných elektráren s reaktory typu VVER 440 a VVER 1000

pro:  
subjekt: **VÚHŽ, a.s.**  
adresa: Dobrá 240  
PSC: 739 51

IČO: 45 19 37 97

Odpovědný zástupce : Ing. Ivan Talpa, CSc.

rodné číslo: 47 07 29/413

Podmínky platnosti jsou uvedeny v zápisech ITI Praha čj. 002/08.06/98/15.09/1 ze dne 17.dubna 1998 a čj. 799/08.06/00/15.09/1 ze dne 28.listopadu 2000, které jsou nedílnou součástí tohoto oprávnění.

V Praze dne 7.prosince 2000

Ing. Pavel PÁNEK  
vedoucí inspektor

ITI Praha, pobočka Jaderná energetika

Toto oprávnění ruší oprávnění ev.č.22/8/98/JE-Z,D-2,3 vydané ITI Praha dne 7.května 1998



pobočka Jaderná energetika, U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

tel.: 02/66 31 46 73

fax: 02/84 81 71 56

## Zápis

z prověření odborné způsobilosti organizace dle §6a odst.1) písm.c), zákona č. 174/1968Sb., ve znění platných předpisů za účelem rozšíření vydaného oprávnění k činnostem dle § 5 vyhlášky ČÚBP č.76/1989Sb., ve znění vyhlášky ČÚBP č.263/1991Sb., (dále jen vyhláška)

Čj. : 799/08.06/ 00/15.09/1

list: 1/2

### Název organizace

**VÚHŽ a.s.**  
**739 51 Dobrá 240**

Prověření odborné způsobilosti bylo provedeno na základě objednávky organizace VÚHŽ a.s. Dobrá ze dne 2.11.2000

Prověření odborné způsobilosti bylo provedeno organizací státního odborného dozoru:

**INSTITUT TECHNICKÉ INSPEKCE**  
**pobočka Jaderná energetika**  
**U Balabenky 1908/6**  
**Praha 8**

Organizace je v současné době držitelem oprávnění dle §5, vyhl. 76/89 Sb. Prověření odborné způsobilosti bylo provedeno dne 28. listopadu 2000 za účelem rozšíření činnosti ke zkouškám podle §7 vyhl. a vydání nového oprávnění pro tyto činnosti.

Ing. Antonín Kukačka - inspektor JE  
Ing. Vladimír Kuklík, CSc. – inspektor JE

Za organizaci VÚHŽ a.s. se prověření zúčastnili:

- Ing. Ivan Talpa, CSc. – ředitel certifikačního orgánu VÚHŽ a.s.
- Ing. Stanislav Závodný – samostatný výzkumný pracovník

### Průběh prověření odborné způsobilosti:

1. Adresa a sídlo organizace:

**VÚHŽ a.s.**  
**739 51 Dobrá 240**  
**IČO: 45193797**

2. Předmět požadovaného rozšíření oprávnění dle §5 odst.1 vyhlášky:

k provádění : - zkoušek dle §7 vyhlášky v rozsahu zařízení dle § 1, odst. 2, písm. b) a c)  
v rozsahu tvárových, srovnávacích a opakovaných zkoušek

### 3. Technické zařízení organizace pro požadovaný předmět činnosti

■ je dostačující pro požadovaný předmět činnosti dle následujícího seznamu:

- Digiohm 20,
- PU 182,
- Multimetr Keithley,
- vysokonapěťový zdroj

- při kontrole zkušebního pracoviště byly připraveny ke kontrole tlakoměry, kterými se vyhodnocuje stav zařízení během zkoušek a po zkouškách, dále posuvná měřidla pro hodnocení rozměrů

### 4. Předložená dokumentace

- Kontrolní postup KP JE/02, schválený dne 27.10.2000

### 5. Činnosti zajišťované formou tuzemské výrobní spolupráce

Organizace touto formou zajišťuje v současné době zkoušku radiačního zestárnutí v ÚJV Řež.

### 6. Odborná způsobilost pracovníků

Organizace má v současné době pracovníky s osvědčeními k činnostem dle §10 vyhlášky a kvalifikaci pro odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/78 Sb..


### 7. Výsledek prověření odborné způsobilosti organizace:

- organizace má pracovníky s potřebnou kvalifikací pro rozsah činností dle požadovaného rozšíření oprávnění
- organizace má v současné době pracovníky s osvědčeními dle §10 vyhlášky.
- organizace předložila kontrolní postup pro provádění požadovaných zkoušek solenoidových rozvaděčů armatur


### 8. Závěr prověření odborné způsobilosti organizace

- organizace v současné době splňuje požadavky kladené na organizace provádějící činnosti dle §5 odst.1 vyhlášky,
- organizace k prováděným zkouškám zpracuje kontrolní postupy včetně dokumentace zkušebního zařízení, které předloží před zahájením činnosti organizaci SOD ITI Praha k odsouhlasení
- organizace před zahájením zkoušek provede kontrolu zajištění platnosti kalibrace měřících přístrojů

V Dobré dne 28. listopadu 2000



za VÚHŽ a.s.  
Ing. I. Talpa, CSc., Ing. S. Závodný



za ITI Praha  
Ing. Antonín Kukačka, Ing. Vladimír Kuklík, CSc